



CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO SAMAE JUSSARA PR

ANÁLISES FEVEREIRO 2024

Análises Microbiológicas Coliformes Totais e E. Coli

Pontos de Captação

Poço 01	Não realizada análise
Poço 03	Atende padrão de potabilidade portaria nº 8888 05/2021
Poço 05	Atende padrão de potabilidade portaria nº 8888 05/2021

Análises Microbiológicas Coliformes Totais e E.Coli

Saída do Tratamento

Semana	Quantidade de amostras analisadas	Coliformes totais	Escherichia coli
1ª semana	1	Resultado satisfatório, atende legislação	Resultado satisfatório, atende legislação
2ª semana	1	Resultado satisfatório, atende legislação	Resultado satisfatório, atende legislação
3ª semana	1	Resultado satisfatório, atende legislação	Resultado satisfatório, atende legislação
4ª semana	1	Resultado satisfatório, atende legislação	Resultado satisfatório, atende legislação

Parâmetro	Quantidade de amostras analisadas	Resultados satisfatórios	Resultados insatisfatórios
Cloro	29	29	00
Flúor	29	29	00
pH	29	29	00
Turbidez	29	29	00

Análises realizadas FEVEREIRO 2024

Rede de Distribuição

Parâmetro	Quantidade de amostras analisadas	Resultados satisfatórios	Resultados insatisfatórios
Coliformes totais	16	16	00
Escherichia coli	16	16	00
Cloro	16	16	00
pH	16	16	00
Turbidez	16	16	00

Maira Juliana Trevisan
Responsável Técnica CRQ IX 09203112

Valter Luiz Bossa
Diretor – Responsável Legal