

**ANÁLISES SAÍDA DO TRATAMENTO
MAIO 2025 SAMAЕ JUSSARA PR**

Parâmetro	Quantidade de amostras analisadas	Resultados satisfatórios	Média dos resultados	Valores de Referência
Cloro	31	31	0,84	0,2 mg/L - 2,000 mg/L
Flúor	31	31	0,65	0,70 - 1,5 mg/L
pH	31	31	6,65	6 - 9
Turbidez	31	31	0,04	00 - 5 NTU
cor	31	31	0	00 - 15 UC
Coliformes totais	4	4	Ausente	Ausência em 100 ml
Escherichia Coli	4	4	Ausente	Ausência em 100 ml

Maira Juliana Trevisan

Responsável Técnica
CRQ IX 09203112

Valter Luiz Bossa

Diretor - Responsável Legal