

**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

CONVENIADO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

ASSOCIADO AO CONSÓRCIO PÚBLICO CISPAP

Rua Sofia Tachini, 237 - Jardim Bela Vista - Fone/Whats: (044) 99916-9638
CNPJ/MF - 80.909.096/0001-44 - CEP: 87.230-000 - JUSSARA - PARANÁ
e-mail - atendimento@samaejussara.com.br**ANÁLISES SAÍDA DO TRATAMENTO
JUNHO 2025 SAMAE JUSSARA PR**

Parâmetro	Quantidade de amostras analisadas	Resultados satisfatórios	Média dos resultados	Valores de Referência
Cloro	30	30	0,82	0,2 mg/L – 2,000 mg/L
Flúor	30	30	0,76	0,70 – 1,5 mg/L
pH	30	30	6,8	6 - 9
Turbidez	30	30	0,04	00 – 5 NTU
cor	30	30	0	00 – 15 UC
Coliformes totais	4	4	Ausente	Ausência em 100 ml
Escherichia Coli	4	4	Ausente	Ausência em 100 ml

Maira Juliana TrevisanResponsável Técnica
CRQ IX 09203112**Valter Luiz Bossa**

Diretor – Responsável Legal