



CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO SAMAE JUSSARA PR

ANÁLISES JULHO 2024

Análises Microbiológicas Coliformes Totais e E. Coli

Pontos de Captação

Poço 01	Atende padrão de potabilidade portaria nº 8888 05/2021
Poço 03	Atende padrão de potabilidade portaria nº 8888 05/2021
Poço 05	Atende padrão de potabilidade portaria nº 8888 05/2021

Análises Microbiológicas Coliformes Totais e E.Coli

Saída do Tratamento

Semana	Quantidade de amostras analisadas	Coliformes totais	Escherichia coli
1ª semana	1	Resultado satisfatório, atende legislação	Resultado satisfatório, atende legislação
2ª semana	1	Resultado satisfatório, atende legislação	Resultado satisfatório, atende legislação
3ª semana	1	Resultado insatisfatório	Resultado satisfatório, atende legislação
4ª semana	1	Resultado satisfatório, atende legislação	Resultado satisfatório, atende legislação

Parâmetro	Quantidade de amostras analisadas	Resultados satisfatórios	Resultados insatisfatórios
Cloro	31	31	00
Flúor	31	31	00
pH	31	31	00
Turbidez	31	31	00

Análises realizadas ABRIL 2024

Rede de Distribuição

Parâmetro	Quantidade de amostras analisadas	Resultados satisfatórios	Resultados insatisfatórios
Coliformes totais	20	20	00
Escherichia coli	20	20	00
Cloro	20	20	00
pH	20	20	00
Turbidez	20	20	00

Maira Juliana Trevisan
Responsável Técnica CRQ IX 09203112

Valter Luiz Bossa
Diretor – Responsável Legal